

# 2018年（平成30年度）運転実績

## 1. 炉・発電設備の運転実績

### 1) 月間RDF処理量（トン）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
505	8,543	8,674	1,504	8,269	8,630	1,040	8,644	6,899	2,693	8,094	8,962

### 2) 年間実績（累計）

項目		年間実績量	項目		年間実績量
RDF受入量	(トン)	73,037	RDF処理量	(トン)	72,458
発電量	(千kWh)	108,966	売電量	(千kWh)	90,332
スラグ販売量	(トン)	5,778	メタル販売量	(トン)	40

## 2. 環境関係実績

測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			5/15	6/15	9/19	11/15	12/17	2/15
煙突排出口	硫黄酸化物	(ppm)	1.3	1.7	0.95	2.3	3.4	1.8
	窒素酸化物	(ppm)	42	41	38	34	37	39
	ばいじん	(g/m <sup>3</sup> N)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	塩化水素	(ppm)	64	55	46	50	61	50
	全水銀濃度	(μg/m <sup>3</sup> N)	-	1.8	3.3	-	-	3.5
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	0	-	-	0.00078	-	-