

# 2019年度（令和元年度）運転実績

## 1. 炉・発電設備の運転実績

### 1) 月間RDF処理量（トン）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
93	529	8,428	8,527	882	1,341	8,965	8,667	669	2,383	8,365	7,409

### 2) 年間実績（累計）

項目		年間実績量	項目		年間実績量
RDF受入量	(トン)	56,685	RDF処理量	(トン)	56,257
発電量	(千kWh)	84,105	売電量	(千kWh)	70,013
スラグ販売量	(トン)	5,199	メタル販売量	(トン)	142.43

## 2. 環境関係実績

測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			6/21	8/2	10/11	12/2	2/4	3/27
煙突排出口	硫黄酸化物	(ppm)	1.0	1.3	0.62	1.2	0.29	0.64
	窒素酸化物	(ppm)	27	26	34	31	30	30
	ばいじん	(g/m <sup>3</sup> N)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	塩化水素	(ppm)	37	33	30	32	26	22
	全水銀濃度	(μg/m <sup>3</sup> N)	2.1	—	4.4	—	3.6	—
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	—	0.000012	—	—	0.00041	—