

# 2020年度（令和2年度）運転実績

## 1. 炉・発電設備の運転実績

### 1) 月間RDF処理量（トン）

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
92	1,423	3,904	8,919	5,681	0	0	0	0	0	0	0

### 2) 年間実績（累計）

項目		年間実績量	項目		年間実績量
RDF受入量	(トン)	24,323	RDF処理量	(トン)	20,019
発電量	(千kWh)	29,085	売電量	(千kWh)	23,706
スラグ販売量	(トン)	1,713	メタル販売量	(トン)	30.1

## 2. 環境関係実績

測定場所	項目		測定結果 測定月/日					
			6/10	7/30				
煙突排出口	硫黄酸化物	(ppm)	1.5	0.81				
	窒素酸化物	(ppm)	30	29				
	ばいじん	(g/m <sup>3</sup> N)	不検出	不検出				
	塩化水素	(ppm)	32	21				
	全水銀濃度	(μg/m <sup>3</sup> N)	3.4	—				
	ダイオキシン類	(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	—	0.00067				